

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Мукшинская средняя  
общеобразовательная школа

Мукши шор ёзо школа  
муниципал коньдэтэн возиськись  
огъядышетонья ужьюрт

427102, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Мукши, ул. Советская, 9.  
тел. (34162) 4-71-61 E-mail: [mukshi-shkola@yandex.ru](mailto:mukshi-shkola@yandex.ru)

№ 95 от 1.08.2024 г.

на № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Начальнику Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Удмуртской Республике  
Н.С.Матюшиной

Во исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 07.03.2024 г. №526 Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Мукшинской средней общеобразовательной школой (МБОУ Мукшинская СОШ) проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечено исполнение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 горячим водоснабжением кабинеты начальных классов (4 кабинета), кабинет технологии для девочек, кабинет ИЗО №15, установлены электрические проточные водонагреватели фирмы Termex Runa 3000;
2. Обеспечено п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для мальчиков покрашен пол, что позволяет проведению влажной обработки и дезинфекции;
3. Обеспечено исполнение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке детского сада по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, д. Мукши, ул. Советская, д. 7, в зоне приготовления холодных закусок установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Стол, приобретён цельнометаллический;
4. Обеспечено исполнение п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 в детском саду по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, д.Кыква, д.5, туалетная комната разновозрастной группы оборудована туалетными кабинками с дверями.

Директор школы



И.В.Вахрушев